

-Pompalarının enerji beslemeleri elektrik panosuna çekilecek ve çektikleri güce göre kontaktör ve pako şalter konulacak şekilde dizayn edilecektir.

-Sistemde kullanılacak haberleşme ve sensör kablolar LIYCY-TP tip blendajlı olmalıdır.

-Tesisatta kullanılacak su niteliği, cihazların ilgili plantama kitaplarındaki şartlara uygun olmalıdır.

-Bu akış şeması referans bir tesisat şeması olup, saha uygulamalarında ilgili plantama kitapçıları dikkate alınmalıdır.

-VK : Kazan Gidiş
-RK : Kazan Dönüş
-VSL : Emniyet Gidiş
-ST : Emniyet Ventili ve Emniyet Armatür Grubu Bağlantısı
-FW : Boyler Sıcaklık Sensörü
-FV : Gidiş Suyu Sıcaklık Sensörü
-FA : Dış Hava Sıcaklık Sensörü
-GAS:Gaz Hattı

Ref 6720859672

Date 21.03.2018

Buderus

Buderus GB402 Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan 2ÜYV+1Boiler Akış Şeması(2-4 Kazana Kadar)

