

-Pompalarının enerji beslemeleri elektrik panosuna çekilecek ve çektikleri güce göre kontaktör ve pako şalter konulacak şekilde dizayn edilecektir.

-Sistemde kullanılacak haberleşme ve sensör kabloları LIYCY-TP tıp blendajlı olmalıdır.

-Tesisatta kullanılacak su niteliği, cihazların ilgili planlama kitaplarındaki şartlara uygun olmalıdır.

-Bu akış şeması referans bir tesisat şeması olup, saha uygulamalarında ilgili planlama kitapçıklarını dikkate alınmalıdır.

-VK : Kazan Gidiş
-RK : Kazan Dönüş
-VSL : Emniyet Gidiş
-SG : Emniyet Grubu Bağlantısı
-FB : Boyler Sıcaklık Sensörü
-FZ : Yardımcı Sıcaklık Sensörü
-FV : Giriş Suyu Sıcaklık Sensörü
-SK : Kazan Devresi ÜYV
-FVS: Tesisat Gidiş Suyu Sıcaklığı Sensörü
-FA : Dış Hava Sıcaklık Sensörü

Ref 6720859668

Date 21.03.2018

Buderus

